

झापांक 620 फा। 37/23
कार्यालय, अग्निशमन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया
दिनांक 20/12/24

विषय :- अग्निशमक यंत्रों का निरीक्षण प्रमाण-पत्र ।

आज दिनांक 20/12/23 को मेसर्स/प्रो. Abul Kalam Minnathy T.T. College लगाए गये अग्निशमक यंत्रों का निरीक्षण अग्निशमन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा किया गया है। जीव के दौरान इनके सभी यंत्रों को सील एवं चालु हालत में सही पाया गया है। जो निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	प्रकार	रिफील	वजन	अवस्था
1.	ए० बी० सी० टाइप फायर एक्सटींग्यूशर -	18-12-23	17-12-24	4kg
2.	डी० सी० पी० टाइप फायर एक्सटींग्यूशर -	18-12-23	17-12-24	01kg
3.	मैकनिकलफोम टाइप फायर एक्सटींग्यूशर -	18-12-23	17-12-24	4.5kg
4.	सी० ओ० टु० टाइप फायर एक्सटींग्यूशर -	18-12-23	17-12-24	4.5kg
5.	गैटर सी० ओ० टु० टाइप फायर एक्सटींग्यूशर			
6.	क्लीन एजेंट टाइप फायर एक्सटींग्यूशर			
7.	फायर हाइड्रेंट			
8.	फायर अलार्म			
9.	स्मोक डिटेक्टर			
10.	बालू भरी बाल्टी			
11.	फानी भरी बाल्टी			
12.	एसप्रिंकलर			
13.	फायर बेल			

अतः इन्हें निर्गत तिथी से दिनांक 17.12.24 तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है। इन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है।

1. समयानुसार रिफील कराएंगे।
2. सभी यंत्रों का यथा स्थान रखेंगे।
3. नोजल को साफ रखेंगे।
4. वायर साफ रखेंगे।
5. अतिरिक्त रिफील रखेंगे।

अतः ऐसा नहीं करने पर सभी यंत्र नाकाम सिद्ध हो सकते हैं जिसके पुर्न जिम्मेवारी संबंधित प्रबंधक पर होगी, ऐसी स्थिति में अनुज्ञापति रद्द करने की अनुज्ञा राज्य अग्निशमन पदाधिकारी बिहार, पटना। तथा जिला पदाधिकारी बेतिया से की जा सकती है।

विश्वासभाजन

Ry

FIRE STATION OFFICER
Bettiah (W. Champaran)